



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.31653.04СПБ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.31653.04СПБ0.408

(номер сертификата соответствия)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и место-положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ОЛИЛ»,  
ОГРН: 1127746719715, ИНН: 7714883756  
125319, Российская Федерация, город Москва,  
улица 1-я Аэропортовская, дом 6, помещение 6 VI, комнаты 1-4  
телефон: +7 (968) 478-09-67, email: 77@olil.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и место-положение изготовителя продукции)

"KLIMAGIEL S.R.L."  
Via Mezzacampagna, 52/37, 37135 Verona, Italy, телефон: +390 459 16672.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Сертификат РБ»  
Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450027,  
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, дом 112/1, офис 408,  
тел.: +7 (347) 248-29-11, +7 (347) 246-51-32, факс: +7 (347) 246-51-32,  
email: 2482911@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31653.04СПБ0

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Ткань текстильная для изготовления воздуховодов на основе стекловолкна марки «JET-IN EUROCLASS A1/0/M0» с двухсторонним покрытием из полиуретана толщиной 0,39 мм, Торговая марка «KLIMAGIEL S.R.L.». Серийный выпуск.

код ОКПД 2  
13.20.46.000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Группа горючести - слабо горючие (Г1) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости - трудновоспламеняемые (В1) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности - с малой дымообразующей способностью (Д1) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18); группа токсичности продуктов горения - малоопасные (Т1) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20).

код ТН ВЭД

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 2868-ИТЛ/ПБ-2018 от 25.09.2018  
Испытательная лаборатория ООО «ПромТехСтандарт»  
аттестат аккредитации № РОСС RU.31653.04СПБ0.ИЛ01 выдан 04.04.2017

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с** 26.09.2018 **по** 25.09.2021



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.Ф. Ахметзянов

Т.В. Зарипова