



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОЛОВНОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»

123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д.6
тел.8(499)190-48-61, факс 8(499)196-62-77

Заместитель главного врача, ФГБУЗ ГИИ и Э ФМБА России

«Утверждаю»

А.И. Петухов

2015 г.



Регистрационный № 13295/2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

на основании заявления № 515/15

от 16 июля 2015 г.

ООО «Фронталь»: 125367, Россия, г. Москва, Врачебный проезд, д.10, оф.1. для:

Организация-заявитель: ООО «ОЛИЛ» Адрес: 125319, г. Москва, ул 1-я
Аэропортовская, д 6 пом. VI , комн. 1-4

Организация-изготовитель: KLIMAGIEL S.R.L. Адрес: VIA MEZZACAMPAGNA, 52
INT. 37 37135 VERONA ITALY, Италия

Наименование продукции: «Тканевые стекловолоконные воздуховоды, торговая
марка "KLIMAGIEL SRL", маркировки: Jet-In, Soft-In, модели: Standart,
Euroclasses1/M1/Bs1d0, Euroclasses0/M0/A1/A2, CLASSE1»

Код ТН ВЭД: 5909 00 100 0

Область применения: согласно документации изготовителя

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколам испытаний № 224/04М от 13 июля 2015 г. ИЛЦ Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» (Регистрационный номер аттестата аккредитации ГОСТ Р № РОСС RU.0001.21ПТ43; Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН № ГСЭН. RU.ЦОА.023.554) типовые образцы («Тканевый стекловолоконный воздуховод, торговая марка "KLIMAGIEL SRL", маркировка: Soft-In, модель: Standart») указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II раздел 11, 17) Вещества, показатели (факторы),

Определяемый показатель	Метод испытаний	Допустимый показатель	Результаты испытаний
Запах, баллы	Инстр. №880-71	не более 2	0
Миграция химических веществ в модельную среду, мг/м3			
бензол, мг/м3	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007	0,1	<0,1
ксилол, мг/м3	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007	0,2	0,1
толуол, мг/м3	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007	0,6	<0,05
диоктилфталат, мг/м3	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007	0,02	отсутствует
ацетальдегид, мг/м3	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007	0,01	отсутствует
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	МВИ №40090.3Н700 МВИ №40090.4Г006	не более 370	42 ± 10

По результатам проведенных испытаний продукции: «Тканевые стекловолоконные воздуховоды, торговая марка "KLIMAGIEL SRL", маркировки: Jet-In, Soft-In, модели: Standart, Euroclasses1/M1/Bsld0, Euroclasses0/M0/A1/A2, CLASSE1» отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 11, 17), **не установлено.**

Протокол испытаний указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Область применения: согласно документации изготовителя

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: «Тканевые стекловолоконные воздуховоды, торговая марка "KLIMAGIEL SRL", маркировки: Jet-In, Soft-In, модели: Standart, Euroclasses1/M1/Bs1d0, Euroclasses0/M0/A1/A2, CLASSE1» **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 11, 17)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **контроля качества продукции на территории Таможенного союза (Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Республика Армения).**

Эксперт

В.Н. Артюшин